ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED CONUS GEN 3000K-IP66-8K10, ΙΣΧΥΟΣ 71W , 8732lm ,ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ 5M.
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED TRI-2 LED 3000K-IP65-8K08, ΙΣΧΥΟΣ 29W , 1400lm ,ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ 3,5M.
- ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 3000K-IP65-8K08, ΙΣΧΥΟΣ 30W , 3650lm ,ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ 3,7M.
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ 4000K-IP66-8K08, ΙΣΧΥΟΣ 300W , 41160lm ,ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ 9M.
- ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΕΙΩΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΠΙΝΑΚΩΝ
- ΦΡΕΑΤΙΟ 40x40εκ.
- ΦΡΕΑΤΙΟ 65x60εκ.
- ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΥΠΟΥ PILLAR
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ PILLAR

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 5x1 ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΜΕ ΕΛΑΦΟΥ ΥΨΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ 1,5 ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ HDPE 090 S ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ S=25mm2 ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ.
2. ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑ ΟΔΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ HDPE 090 S ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ (L1, L2, L3, N, PE) ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ S=25mm2 ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ.
3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ HDPE Φ90MM ΣΕ ΒΑΘΟΣ 0.70Μ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ ΟΔΟΔΤΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ.
4. ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ HDPE Φ90 ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΠΟΛΥ 2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ.
5. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΥ ΟΔΕΥΟΥΝ ΜΑΖΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΘΑ ΟΔΕΥΤΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΑΛΚΟΥ S=25mm2
6. ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΟΡΟΦΟΣ ΕΠΙΛΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΣΠΗΛΑΙΟΝ ΣΩΛΗΝΑ (Η ΦΕΑΡΚΑΙ).

ΠΡΟΣΟΧΗ !

- ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΥΠΟΝΟΜΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΝ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΩΣ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΑΝΤΑΚΩΝ (ΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ HDPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 5 ΓΥΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

1. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΤΗ ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΩΝ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (κ.ά ΟΔΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΜΕ ΕΡΓ.ΛΑΪΚ.ΧΕΙΡΟΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΑΥΘΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΩΝ.

2. ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΝ ΘΕΣΤΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΣΗΜΑΝΟΥΝ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ.

3. ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΣΗΜΑΝΘΕΙΣΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΤΙΣΜΟΥ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΘΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ.

EVANGELIA VASILIA
10/09/2023 15:12

DIMITRIOS PSYLLOS
10/09/2023 15:53

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	**ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ**
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:	ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΥΣΑ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΕΡΓΟ:	Sub2. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ/ΕΛΑΙΩΝΑ- ΈΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΧΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5047164157)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:	2023ΕΠ0000010
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ - ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5047164157) ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:	ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΘΕΜΑ:	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΟΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	**ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ** **Ο.Τ. 33 35** **ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ**
ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:	**ΟΜ-ΗΜ-ΗΦ-ΣΚ-05-0**
ΚΛΙΜΑΚΑ:	**1:500**
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΙΟΥΛΙΟΣ 2023
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: (κωδικός ΟΠΣ:TA0164157)	ECOSCAPES IKE
ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ	

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:	
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΤΕΣ ΑΕΜ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΤΕΣ ΑΕΜ
ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΔΙΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	DELCO ΕΠΕ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	ΕΥΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΣΑΛΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

Η. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ , Κ. ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ , Ε. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ

ΗΒΗ Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ Ε.Ε.Σ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 4 - ΑΤΗ 15 ΑΘΗΝΑΣ

ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΤΕΣ ΑΕΜ — ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΔΙΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΕ.ΠΕ., ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

DELCO ΕΠΕ — Δ.ΕΜΜ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΥΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΥΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΣΑΛΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΛΚΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ			
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΗΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ		ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ:	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΜΕΣΗ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΟΥΤΣΑ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΙΜΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:				
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ		ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ	
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ:	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ κ.α.α ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΥΛΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:				

Τομέας Ανθεκτικής και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU

Ελλάδα 2.0 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΟΤΗΤΑΣ

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU