



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

Μελέτη 2021 : “Προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως, τριγωνικών πινακίδων επισήμανσης (τρίγωνο) και κιβωτίων με υγειονομικό υλικό πρώτων βοηθειών (φαρμακείο) για οχήματα του Δήμου Αθηναίων”

Προϋπολογισμός Μελέτης: 23.293,40€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)
CPV: 35111320-4 (φορητοί πυροσβεστήρες)
33141623-3 (κυτία Α΄βοηθειών)
34920000-2 (οδικός εξοπλισμός)

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 1

ΑΡΘΡΟ 1- Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 13Α, 55Β, C (3kg)

Προσφερόμενο προϊόν:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΦ/ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ο πυροσβεστήρας θα χρησιμοποιηθεί σε όχημα	ΝΑΙ		
Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως, κατάλληλος για κατηγορία πυρκαγιάς Α/Β/С, ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 13Α, 55Β, C και χωρητικότητας 3kg	ΝΑΙ		
Ο φορητός πυροσβεστήρας θα φέρει ασφάλεια-περόνη, βαλβίδα ασφαλείας μανομέτρου, κλείστρο/μοχλό λειτουργίας, μεταλλική βάση	ΝΑΙ		
Θα είναι κατασκευασμένος και θα τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. 618/43-ΦΕΚ 52/Β/20-01-2005	ΝΑΙ		
Θα φέρει σήμανση με τον απαραίτητο αριθμό πιστοποιητικού για το πρότυπο της παρ.1 του Άρθρου 3 της ΚΥΑ 618/43-ΦΕΚ 52/Β/20-01-2005 (σύμφωνα με Οδηγία 97/23/ΕΚ) από Φορέα Ελέγχου ο οποίος είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ. Ο συμμετέχων θα καταθέσει με την Τεχνική προσφορά του αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης του πυροσβεστήρα που προσφέρει	ΝΑΙ		
Θα φέρει σήμανση με τον απαραίτητο αριθμό πιστοποιητικού για το πρότυπο της παρ.2, α) ΕΛΟΤ EN-3 “Φορητοί πυροσβεστήρες” (για τα EN-3-1, EN-3-2, EN-3-3, EN-3-4, EN-3-5, EN-3-6, EN-3-7) του Άρθρου 3 της ΚΥΑ 618/43-ΦΕΚ 52/Β/20-01-2005 από Φορέα Ελέγχου ο οποίος είναι	ΝΑΙ		

διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ. Ο συμμετέχων θα καταθέσει με την Τεχνική προσφορά του αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης του πυροσβεστήρα που προσφέρει			
Θα φέρει σήμανση CE με αναφορά του σχετικού αριθμού του Φορέα Ελέγχου ο οποίος είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ. Ο συμμετέχων θα καταθέσει αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης του κατασκευαστή του πυροσβεστήρα ως προς την ενότητα Δ (Οδηγίας 97/23/ΕΚ) με την Τεχνική Προσφορά του	NAI		
Θα φέρει την κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με το Άρθρο 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. 618/43/2005	NAI		
Θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους. Ο συμμετέχων θα καταθέσει με την Τεχνική Προσφορά του Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) όπου θα δηλώνει την εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πυροσβεστήρα που προσφέρει	NAI		
Ο κατασκευαστής του πυροσβεστήρα (τελικό προϊόν) θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO-9001:2008 για Παραγωγή Πυροσβεστήρων. Ο συμμετέχων θα καταθέσει με την Τεχνική Προσφορά το πιστοποιητικό (αντίγραφο)	NAI		
Ο κατασκευαστής του πυροσβεστήρα (τελικό προϊόν) θα είναι αναγνωρισμένη εταιρεία περιοδικού επανελέγχου, αναγόμωσης-συντήρησης πυροσβεστήρων (σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43-ΦΕΚ 52/Β΄/20-01-2005), πιστοποιημένη από Φορέα Ελέγχου ο οποίος είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ. Ο συμμετέχων θα καταθέσει με την Τεχνική Προσφορά του αντίγραφο του σχετικού πιστοποιητικού.	NAI		



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

Μελέτη 2021 : “Προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως, τριγωνικών πινακίδων επισήμανσης (τρίγωνο) και κιβωτίων με υγειονομικό υλικό πρώτων βοηθειών (φαρμακείο) για οχήματα του Δήμου Αθηναίων”

Προϋπολογισμός Μελέτης: 23.293,40€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)
CPV: 35111320-4 (φορητοί πυροσβεστήρες)
33141623-3 (κυτία Α΄βοηθειών)
34920000-2 (οδικός εξοπλισμός)

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 2

ΑΡΘΡΟ 2 -Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 21Α, 113Β, C (6kg)

Προσφερόμενο προϊόν:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΦ/ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ο πυροσβεστήρας θα χρησιμοποιηθεί σε όχημα	ΝΑΙ		
Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως, κατάλληλος για κατηγορία πυρκαγιάς Α/Β/С, ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 21Α, 113Β, C και χωρητικότητας 6kg	ΝΑΙ		
Ο φορητός πυροσβεστήρας θα φέρει ασφάλεια-περόνη, βαλβίδα ασφαλείας μανομέτρου, κλείστρο/μοχλό λειτουργίας και ελαστικό σωλήνα	ΝΑΙ		
Θα είναι κατασκευασμένος και θα τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. 618/43-ΦΕΚ 52/Β/20-01-2005	ΝΑΙ		
Θα φέρει σήμανση με τον απαραίτητο αριθμό πιστοποιητικού για το πρότυπο της παρ.1 του Άρθρου 3 της ΚΥΑ 618/43-ΦΕΚ 52/Β/20-01-2005 (σύμφωνα με Οδηγία 97/23/ΕΚ) από Φορέα Ελέγχου ο οποίος είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ. Ο συμμετέχων θα καταθέσει με την Τεχνική προσφορά του αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης του πυροσβεστήρα που προσφέρει	ΝΑΙ		
Θα φέρει σήμανση με τον απαραίτητο αριθμό πιστοποιητικού για το πρότυπο της παρ.2, α) ΕΛΟΤ EN-3 “Φορητοί πυροσβεστήρες” (για τα EN-3-1, EN-3-2, EN-3-3, EN-3-4, EN-3-5, EN-3-6, EN-3-7) του Άρθρου 3 της ΚΥΑ 618/43-ΦΕΚ 52/Β/20-01-2005 από Φορέα Ελέγχου ο	ΝΑΙ		

οποίος είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ. Ο συμμετέχων θα καταθέσει με την Τεχνική προσφορά του αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης του πυροσβεστήρα που προσφέρει			
Θα φέρει σήμανση CE με αναφορά του σχετικού αριθμού του Φορέα Ελέγχου ο οποίος είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ. Ο συμμετέχων θα καταθέσει αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης του κατασκευαστή του πυροσβεστήρα ως προς την ενότητα Δ (Οδηγίας 97/23/EK) με την Τεχνική Προσφορά του.	NAI		
Θα φέρει την κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με το Άρθρο 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. 618/43/2005	NAI		
Θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους. Ο συμμετέχων θα καταθέσει με την Τεχνική Προσφορά του Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) όπου θα δηλώνει την εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πυροσβεστήρα που προσφέρει.	NAI		
Ο κατασκευαστής του πυροσβεστήρα (τελικό προϊόν) θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO-9001:2008 για Παραγωγή Πυροσβεστήρων. Ο συμμετέχων θα καταθέσει με την Τεχνική Προσφορά το πιστοποιητικό (αντίγραφο)	NAI		
Ο κατασκευαστής του πυροσβεστήρα (τελικό προϊόν) θα είναι αναγνωρισμένη εταιρεία περιοδικού επανελέγχου, αναγόμωσης-συντήρησης πυροσβεστήρων (σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43-ΦΕΚ 52/Β'/20-01-2005), πιστοποιημένη από Φορέα Ελέγχου ο οποίος είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ. Ο συμμετέχων θα καταθέσει με την Τεχνική Προσφορά του αντίγραφο του σχετικού πιστοποιητικού.	NAI		



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

Μελέτη 2021 : “Προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως, τριγωνικών πινακίδων επισήμανσης (τρίγωνο) και κιβωτίων με υγειονομικό υλικό πρώτων βοηθειών (φαρμακείο) για οχήματα του Δήμου Αθηναίων”

Προϋπολογισμός Μελέτης: 23.293,40€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)

CPV: 35111320-4 (φορητοί πυροσβεστήρες)

33141623-3 (κυτία Α' βοηθειών), 34920000-2 (οδικός εξοπλισμός)

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 3

ΑΡΘΡΟ 3 - Τριγωνική πινακίδα επισήμανσης (τρίγωνο)

Προσφερόμενο προϊόν:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΦ/ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η τριγωνική πινακίδα θα χρησιμοποιηθεί σε όχημα	ΝΑΙ		
Θα αποτελείται από ισόπλευρο τρίγωνο που έχει πλευρά μήκους όχι μικρότερη των 0,40 μ. και πλάτους όχι μικρότερη των 0,05 μ., το δε εσωτερικό μέρος του μπορεί να είναι κενό ή χρωματισμένο με ανοικτό χρώμα. Οι πλευρές του τριγώνου αυτού πρέπει να είναι κατασκευασμένες από αντανακλαστική ύλη ερυθρού χρώματος. Η πινακίδα πρέπει να είναι κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να τοποθετείται σταθερά σε κατακόρυφη θέση.	ΝΑΙ		
Η πινακίδα θα συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο ECE R27 το οποίο θα αναγράφεται επάνω στη συσκευασία της. Ο συμμετέχων θα καταθέσει με την Τεχνική Προσφορά του ΥΔ ότι το προϊόν που προσφέρει συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο ECE R27	ΝΑΙ		
Η πινακίδα θα έχει μεταλλική βάση στήριξης	ΝΑΙ		
Η πινακίδα θα αποθηκεύεται σε πλαστική θήκη	ΝΑΙ		
Θα καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους. Ο συμμετέχων θα καταθέσει με την Τεχνική Προσφορά του Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνει την εγγύηση για την τριγωνική πινακίδα που προσφέρει.	ΝΑΙ		



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

Μελέτη 2021 : “Προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως, τριγωνικών πινακίδων επισήμανσης (τρίγωνο) και κιβωτίων με υγειονομικό υλικό πρώτων βοηθειών (φαρμακείο) για οχήματα του Δήμου Αθηναίων”

Προϋπολογισμός Μελέτης: 23.293,40€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)

CPV: 35111320-4 (φορητοί πυροσβεστήρες)

33141623-3 (κυτία Α΄ βοηθειών), 34920000-2 (οδικός εξοπλισμός)

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 4

ΑΡΘΡΟ 4 - Κιβώτιο με υγειονομικό υλικό πρώτων βοηθειών (φαρμακείο)

Προσφερόμενο προϊόν:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΦ/ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το κιβώτιο με το υγειονομικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί σε όχημα	ΝΑΙ		
Το κιβώτιο θα περιέχει υγειονομικό υλικό πρώτων βοηθειών	ΝΑΙ		
Θα πρέπει να εξασφαλίζει: 1. Στεγανότητα, για προστασία από την υγρασία και το νερό 2. Αδιαφάνεια, ώστε να είναι αδιαπέραστα τα τοιχώματά του από το ηλιακό φως 3. Εσωτερικό χώρο εργονομικά κατασκευασμένο, ώστε η τοποθέτηση των υλικών όπως και η πρόσβασή τους σε αυτά να γίνεται εύκολα και με ευχέρεια 4. Μέγεθος, τέτοιο ώστε να καθίσταται εύκολη η μεταφορά και η τοποθέτησή του εντός του οχήματος.	ΝΑΙ		
Η θήκη του θα είναι είτε υφασμάτινη είτε πλαστική είτε μεταλλική	ΝΑΙ		
Το κιβώτιο θα συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN13164 το οποίο θα αναγράφεται επάνω στη συσκευασία του. Ο συμμετέχων θα καταθέσει με την Τεχνική Προσφορά του ΥΔ ότι το προϊόν που προσφέρει συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN13164	ΝΑΙ		
Θα καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους. Ο συμμετέχων θα καταθέσει με την Τεχνική Προσφορά του Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνει την εγγύηση για το κιβώτιο που προσφέρει.	ΝΑΙ		