



Βαθμός Ασφάλειας: Αδιαβάθμητο
Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Χρόνος Διατήρησης: Πενταετία

Αρ. Πρωτ.: 218941/1-9-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Αθήνα 1-9-2021

**ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ –
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ**

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για κάθε ομάδα ξεχωριστά και επί του συνόλου των άρθρων της_για τη «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων γεωτρήσεων», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 74.400,00 ευρώ συμπ. Φ.Π.Α. 24%

ΕΡΩΤΗΜΑ μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, 30-08-2021:

Σχετικά με τη πρόσκληση υποβολής προσφοράς του Δήμου Αθηναίων, με θέμα «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ», με αρ. πρωτ. 215898/27-08-2021, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα:

- 1) Στο παράρτημα Ι -Τεχνικών Προδιαγραφών στα τεχνικά χαρακτηριστικά των ζητούμενων πινάκων ελέγχου με inverter (σελ. 58), κάθε πίνακας σε κάθε γεώτρηση θα έχει inverter;*
- 2) Στο παράρτημα Ι -Τεχνικών Προδιαγραφών στα τεχνικά χαρακτηριστικά των ζητούμενων πινάκων ελέγχου με inverter (σελ. 58), ζητείται ο πίνακας να παρέχει προστασίες στην αντλία για την παρουσία νερού στο ελαιοδοχείο. Τόσο οι υποβρύχιες αντλίες, όσο και οι υποβρύχιοι ηλεκτροκινητήρες δεν περιλαμβάνουν ελαιοδοχείο για τη λειτουργία τους. Ως εκ τούτου, η προδιαγραφή αυτή που αναφέρεται;*
- 3) Στο παράρτημα Ι - Τεχνικών Προδιαγραφών στην παράγραφο Εργασίες & Υλικά (σελ. 61), απαιτείται για το αντλητικό συγκρότημα να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας, που αναφέρονται, τουλάχιστον κατά 15%.Αυτή η απαίτηση αφορά τόσο τη ζητούμενη παροχή όσο και το μανομετρικό ύψος να είναι αυξημένα κατά 15% από το ζητούμενο σημείο λειτουργίας;*
- 4) Υπάρχει η δυνατότητα να παραστεί εκπρόσωπος της εταιρείας κατά την αποσφράγιση των προσφορών;*

ΑΠΑΝΤΗΣΗ μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, 1.9.2021 (επισυνάπτεται):

- 1. Η κάθε γεώτρηση θα περιλαμβάνει τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος με παράλληλη τοποθέτηση και σύνδεση ενός πίνακα ελέγχου inverter.**

2. Σε περίπτωση που ο ηλεκτροκινητήρας του αντλητικού συγκροτήματος είναι ελαιόψυκτος, η απαίτηση προστασίας από εισχώρηση ύδατος εντός του θαλάμου ελαιίου θα καλύπτεται από τις δυνατότητες του πίνακα ελέγχου.
3. Το αντλητικό συγκρότημα θα πρέπει να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας, όπως αναφέρονται σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον κατά 15% της ζητούμενης παροχής.

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, 1.9.2021**

4. Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την Παρ. 5, περ. α) του Άρθρου 40 του Ν. 4782/2021 και το άρθρο 3.1.1 της εν λόγω Διακήρυξης (Α.Π. 215898/27-8-2021, ΑΔΑΜ: 21PROC009124214), Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή (Άρθρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ